

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT ANNEXES SANITAIRES - VOLET EAUX USEES

- Zones d'assainissement collectif :**
- Assainissement collectif existant
  - Réseau E.U. existant
  - Réseau E.U. réajustement
  - Assainissement collectif futur à court/moyen/long terme
  - Réseau E.U. à créer
  - Postes de refoulement
  - STEP existante
  - Connexion avec les communes voisines
  - Déversoir d'orage
- Zones d'assainissement non collectif :**
- Assainissement non collectif
  - Réseau E.P. existants
  - Réseaux, D.E.: débit d'épave estimé
  - Fosses, (A&H d'épave)
  - Terrains humides

- Divers :**
- Contour PLU (Zones U et AU)
  - Périmètres de protection de captage (PI, immédiat; PR, rapproché; FE, éloigné)
- Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2017 approuvant le zonage de l'assainissement volet eaux usées de la commune des Houches.
- M. Le Président

Date : Décembre 2017

Echelle : 1/7 500

Fichier : AS\_EU\_Les Houches.dwg

Dessin : S. BRUN



<< Origine Cadastre >> << Diffusion R.G.D. 73-74 - Reproduction interdite >>

APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT AUTONOME

- Zones d'assainissement autonome avec possibilité d'infiltration dans les sols :**
- Vert**: Terrain perméable.
    - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
    - Sur parcelles bâties: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente toléré pour les bâtiments existants sous conditions. La destination est déterminante.
    - Sur parcelles non bâties: Les franges Vert 2 indiquent les zones les plus aptes à la dissipation. La dissipation des eaux est possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
  - Orange**: Terrain moyennement perméable.
    - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités de rejet.
    - Épandage possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
  - Rouge**: Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de désaturation.
    - > Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités de rejet. (Étude géopédologique et géotechnique conseillée).
- Le service public d'assainissement non collectif de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc tient à sa disposition des personnel, des conseils de charges pondant pour chaque type de filtres techniques (débit de captation à respecter, coût de l'équipement ou coût d'entretien) ou des conseils de charges pondant pour chaque type de filtres techniques (débit de captation à respecter, coût de l'équipement ou coût d'entretien) ou des conseils de charges pondant pour chaque type de filtres techniques (débit de captation à respecter, coût de l'équipement ou coût d'entretien).

- Possibilités de rejet (données 2003) :**
- 7/21: Limite des sous bassins versants
  - 24/21: Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitations
  - Indice saturé: Indice de saturation: Nbre d'éq./hab existants / Nbre d'éq./hab critiques
  - Rejet déconseillé: Rejet toléré: Rejet possible

